


1階 平面図 S=1/100

- 凡例 図中明記なきは、下記による。
- EM-AE1.2-4C
  - EM-HP1.2-2C
  - 自火報受信機 P型1級20回線 壁掛型 (盤組込)
  - 総合盤 P型1級 埋込型 消火栓内蔵型
  - 差動式球型感知器 2種 露出型
  - 定温式球型感知器 1種 防水 露出型
  - 光電式球型感知器 2種 露出型
  - 光電式球型感知器 2種 点検口付
  - 光電式球型感知器 3種 露出型
  - 防火スクリーン (建築工事)
  - PB. 200口×200 (塗装)
- 二重天井内はコロガシとし、床壁内はP F管保護とする。
- 1mを超えるPSは耐火構造の為感知器の設置無し。



設計・監理  
 一般建築士事務所 株式会社 猪子建築事務所  
 〒700-0971 岡山県北野三丁目11番20号 TEL. (086) 241-3313 (代)  
 一般建築士事務所 岡山県知事登録 第12758号 管理建築士 一般建築士 第271081号 石川秀人

工事名称  
 (仮称)久米南町新小学校校舎整備工事  
 図面名称  
 1階 自動火災報知設備図

縮尺	令和 年 月 日	図面番号
A1=1/100	検 図 設 計 製 図	E-27
A3=1/200		