

久米南町庁舎等複合施設機械警備業務公募型プロポーザルに係る質問への回答

NO.	質問事項	公開資料での対応部分	質問内容	回答
1	見積について	実施要領	見積金額について、「全体経費および月払いの場合の額」とあるが、月額・初期費用・5年総額をそれぞれでの記載でよろしいでしょうか。また、記載金額は税抜き価格と税込価格両方での記載で問題ないでしょうか。	初期費用を含む5年総額と参考として全て月払いにした場合（60回払い）の額を税込み価格でお願いします。
2	実績報告書記載条項について	実施要領	契約条項(契約額料金)に関する事項に関しては記載出来かねます。添付資料として契約書の写し契約文書の該当箇所をの黒塗りで対応、様式内の項目についても記載なしでの提出を希望致しますが、様式内の項目で記載必須である項目の指定をお願いしますでしょうか致します。	契約年月日、契約が機械警備等の業務であることがわかる項目、契約相手（自治体であることがわかる項目）以上のことが証明できるものであれば、契約書以外でも構いません。 金額について、提示することに不都合がある場合黒塗りとしてください。
3	設置仕様について	仕様書4	管制センターとの通信で使用する回線の所有、準備はどうなりますでしょうか。	町が所有する回線を使用します。
4	宿直者の警報動作確認の為の表示内容の種類について	仕様書4	宿直者は確認ランプで警報機器の動作状況の完否を確認しとあるが、確認ランプ以外、操作ガイダンスや異常内容を表示する方法でもよいでしょうか？	宿直室で動作状況が確認できるのであれば、表示方法は特定しません。
5	設置仕様について	仕様書8	監視モニターについて「仕様については特に指定しない。」とあるが、壁掛け、天井吊りでの設置ではなく据え置きで想定でよろしいでしょうか。	設置方法は特定しません。利便性等を考え、提案してください。
6	異常を知らせる機器の設置箇所に関して	仕様書8	管理機器、入退館時の警備装置は宿直室に設置するとありますが、異常を知らせるフラッシュランプを宿直室以外に設置可能でしょうか？	必要があれば提案してください。
7	対処時に使用する出入口及び使用必要機器の設置位置について	仕様書8	対処員が対処する入退室口として〔最終出入口〕は、風除室1から大丈夫でしょうか？それに伴い対処員が対処に必要とするカードリ-ダ及び操作器は宿直室以外の場所に設置してよいでしょうか？	閉館時は必ず宿直対応になるので、最終出入口は風除室2としてください。必要な機器の設置も同様に風除室2付近としてください。
8	防犯カメラの配管について	仕様書10	防犯カメラの配管は建設工事で施工済みとありますが、レコーダーから各カメラに対して配管施工済みと考えてよいでしょうか？カメラの配管長で100mを超える箇所はありますか？	配管についてはお見込みのとおり。100mを超える箇所はありません。
9	機器設置時の配線処理に関して	仕様書10	機械警備に関する配管は本業務の受注者が施工するとありますが、機械警備に関する配線が必要な部分は全て配管が必要ですか？	今回の提案としては、全て配管するものとしてください。ただし、実際の施工については、建物の施工業者との協議により、施工範囲について調整することとなります。
10	配線使用時の配管使用について	仕様書10	建築工事中に配線工事を行い、配管が無くても実線で配線作業が可能であれば配管は不要でよいでしょうか？	
11	独立している建物と間の配線ルートに関して	仕様書10	倉庫1はスロープを挟んで建物として独立しているようですが、建物間の渡り（ハンドホール等）はありますか？	ハンドホールはありませんが、ラックがあります。